

COORDONNEES LAMBERT 93		IDENTIFICATION					
PT_LMX_X	PT_LMX_Y	INSEE_COMM	ID_ARMOIRE	ID_DEPART		ID_ABSOLU	ID_COUR
Point d'insertion X	Point d'insertion Y	INSEE de la commune 45 _ _ _	Identifiant Armoire 000	Identifiant Départ BT A	Identifiant point lumineux 0000	Identifiant absolu du point lumineux	Identifiant raccourci du point lumineux

597857,29	6746164	45202	0001	A	001	45202_1_A_1	1_A_1
597868,97	6746188,81	45202	0001	B	002	45202_1_B_2	1_B_2
597889,557	6746206,3	45202	0001	B	003	45202_1_B_3	1_B_3
597907,012	6746222,48	45202	0001	B	004	45202_1_B_4	1_B_4
597927,304	6746243,94	45202	0001	B	005	45202_1_B_5	1_B_5
597953,102	6746265,7	45202	0001	B	006	45202_1_B_6	1_B_6
597978,876	6746291,17	45202	0001	B	007	45202_1_B_7	1_B_7
597998,763	6746313,67	45202	0001	B	008	45202_1_B_8	1_B_8
597923,379	6746223,03	45202	0001	B	009	45202_1_B_9	1_B_9
597938,417	6746210,6	45202	0001	B	010	45202_1_B_10	1_B_10
597951,92	6746197,72	45202	0001	B	011	45202_1_B_11	1_B_11
597930,13	6746203,46	45202	0001	B	012	45202_1_B_12	1_B_12
597930,089	6746187,64	45202	0001	B	013	45202_1_B_13	1_B_13
597936,106	6746177,14	45202	0001	B	014	45202_1_B_14	1_B_14
597711,327	6746056,17	45202	0001	C	015	45202_1_C_15	1_C_15
597820,895	6746122,34	45202	0001	C	016	45202_1_C_16	1_C_16
597809,119	6746091,38	45202	0001	C	017	45202_1_C_17	1_C_17
597790,827	6746073,22	45202	0001	C	018	45202_1_C_18	1_C_18
597768,351	6746053,63	45202	0001	C	019	45202_1_C_19	1_C_19
597756,947	6746035,98	45202	0001	C	020	45202_1_C_20	1_C_20
597752,752	6746013,09	45202	0001	C	021	45202_1_C_21	1_C_21
597750,041	6745982,31	45202	0001	C	022	45202_1_C_22	1_C_22
597746,851	6745945,08	45202	0001	C	023	45202_1_C_23	1_C_23
597839,149	6746148,59	45202	0001	D	024	45202_1_D_24	1_D_24
597813,83	6746147,79	45202	0001	D	025	45202_1_D_25	1_D_25
597816,572	6746174,1	45202	0001	D	026	45202_1_D_26	1_D_26
597834,463	6746171,47	45202	0001	D	027	45202_1_D_27	1_D_27
598036,316	6746098,45	45202	0005	A	145	45202_5_A_145	5_A_145
598021,662	6746110,39	45202	0005	A	146	45202_5_A_146	5_A_146
597864,486	6746134,2	45202	0001	F	036	45202_1_F_36	1_F_36
597883,213	6746116,06	45202	0001	F	037	45202_1_F_37	1_F_37

				DESIGNATION			
ADRESSE	DAT_CONSTA	OK_PT_LMX	COMMENTAIRE	NUM_PHOTO	TYP_SUPPOR	DAT_SUPPOR	MRQ_SUPPOR
ADRESSE	DATE DE CONSTAT format : xxxx_xx_xx (année_mois _jour)	Le point lumineux existe-t-il toujours ?	COMMENTAI RES	Photo	Type support	Date de pose du support (année : xxxx)	Marque support

DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT		2150	NSOLE_FACA	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DES HAUTS TA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
TERNELLE ET	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
TERNELLE ET	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
TERNELLE ET	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
TERNELLE ET	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
TERNELLE ET	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
TERNELLE ET	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
EMIN DU STA	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
DE MAUREG	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2152	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
NARCISSE BRI	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
NARCISSE BRI	25/07/2016	ONCTIONNEMENT		2150	NSOLE_FACA	INCONNU	INCONNU
NARCISSE BRI	25/07/2016	ONCTIONNEMENT		2150	NSOLE_FACA	INCONNU	INCONNU
E DE LA PERRI	25/07/2016	ONCTIONNEMENT		2150	NSOLE_FACA	INCONNU	INCONNU
IMPASSE DES	25/07/2016	ONCTIONNEMENT		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
IMPASSE DES	25/07/2016	ONCTIONNEMENT		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
E LA MARGO	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU
E LA MARGO	25/07/2016	ONCTIONNEMENT VETUSTE F		2151	CANDELABRE	INCONNU	INCONNU

SUPPORT

	ETAT	GEOMETRIE			PROTECTION		
DAT_SUPPOR	ETA_SUPPOR	HTR_SUPPOR	SECT_SUPP	MAT_SUPPOR	PRO_PT_LMX	TERRE_FUT	CLASSE_II
Modèle du support	Etat support	Hauteur du support	Section du support	Matériau du support	Protection du point lumineux	Mise à la terre du fut	Coffret classe II

INCONNU	MOYEN	7	STYLE	ACIER PEINT	INCONNU	SO	INCONNU
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	BON	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	INDRO_CONI	ACIER_GALVAN	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	6	STYLE	ACIER PEINT	FUSIBLE	SO	OUI
INCONNU	MOYEN	6	STYLE	ACIER PEINT	FUSIBLE	SO	OUI
INCONNU	MOYEN	6	STYLE	ACIER PEINT	INCONNU	SO	INCONNU
INCONNU	BON	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	BON	2,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI
INCONNU	MOYEN	3,5	STYLE	FONTE	FUSIBLE	OUI	OUI

	LUMINAIRE A						
AUTRES	LUMINAIRE						
PRISE_GUIR	TYP_LUMI_A	DAT_LUMI_A	MARQ_LUM_A	MOD_LUM_A	REF_LUM_A	ETA_LUM_A	TYP_APP_A
Présence d'une prise guirlande ?	Type de luminaire	Date de pose du luminaire (année : xxxx)	Marque du luminaire	Modèle du luminaire	Référence du luminaire AA	Etat du luminaire	Type d'appareillage

NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	AMBIANCE	INCONNU	PHILIPS	ARISTEA	A	MOYEN	VETUSTE
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
AVEC_PROTEC	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	BON	ROMAGNETIC
AVEC_PROTEC	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	BON	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	BON	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	BON	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC
NON	STYLE	INCONNU	THORN	EP145	A	VETUSTE	ROMAGNETIC

LAMPE							
RED_INT_A	TYP_SOUR_A	TYP_CUL_A	P_SOUR_A				
Reducteur integre tension/puissance	Type de source	Type de culot	Puissance de la source (W)	Usage de la voierie	Groupe d'éclairage	Classe d'éclairage	Puissance de Rénovation

NON	M_HAUTE_PR	E40	150	RESIDENTIEL	B1	ME5	60
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E27	70	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	RESIDENTIEL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	POINT ISOLE	-	-	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	UR_DE_MERC	E40	250	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	UR_DE_MERC	E40	250	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	UR_DE_MERC	E40	125	SECONDAIRE	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E2	S5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	150	ETON PARKIN	E2	S5	-
NON	M_HAUTE_PR	E40	150	ETON PARKIN	E2	S5	-
NON	M_HAUTE_PR	E40	150	PRINCIPAL	B1	ME5	60
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	-
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	ETON PARKIN	E1	S5	-
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	PRINCIPAL	B1	ME5	45
NON	M_HAUTE_PR	E40	100	PRINCIPAL	B1	ME5	45

BESOIN					PRECONISATION		
COSMO		LED			URGENCE	ACTION	RMQ_SUPPL
Gains potentiel en W	Facteurs	Puissance de Rénovation	Gains potentiel en W	Facteurs	URGENCE	ACTION	COMMENTAIRE SUPPLEMENTAIRE

90	2,5	40	110	3,75	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
25	1,6	20	50	3,5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
205	5,6	20	230	12,5	U1	e à rénover en priorité	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
205	5,6	20	230	12,5	U1	e à rénover en priorité	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
80	2,8	20	105	6,25	U1	e à rénover en priorité	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
-	-	20	130	7,5	MAINTENANCE	inaire à maintenir	
-	-	20	130	7,5	MAINTENANCE	inaire à maintenir	
90	2,5	40	110	3,75	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
-	-	20	80	5	MAINTENANCE	inaire à maintenir	
-	-	20	80	5	MAINTENANCE	inaire à maintenir	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	
55	2,2	20	80	5	U2	e à rénover d'ici 20 ans	